



# 안전인증서

(주)서진인스텍

경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길 14(상대원동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

방폭구조 전기기계·기구(FLOAT LEVEL TRANSMITTER)

## 형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델  
ST-600

인증번호

09-AV2BO-0007

용량·등급

Ex d IIC T6 IP65  
(DC 24V, DC 25mA, 0.75kW)

## 인증기준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

## 인증조건

1. 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길 14(상대원동) 에서 생산하는 제품에 한함
2. 사용 주위온도 범위 : -20℃ ~ +60℃
3. 사용 유체온도 범위 : -20℃ ~ +60℃

2016년 12월 28일

2009.05.21 최초 교부  
2016.12.28 명판 수정

### 한국산업안전보건공단 이사장

