



제2017-077899-01-04호

안전인증서

(주)서진인스텍

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 14

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Displacement type Level Transmitter

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

SDT-420(Ex ia IIC T4 IP65) / 11-KB2BO-0015

인증기준

고용노동부고시 제2016-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함.

-제조공장명: (주) 서진인스텍 / 소재지: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 14

2. 제품개요

·제품정격: 24 Vdc, (4~20) mA

·Power Input: $U_i=28$ V, $I_i=93$ mA, $L_i=0.051$ mH, $C_i=12.4$ nF

·사용주위온도: -20 °C $\leq T_a \leq +60$ °C

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: 없음

5. 인증(변경)사항

·기재사항변경(2014.03.05.)

-제조공정 소재지 변경이 발생함에 따라 재발행 함.

·기재사항변경(2017.12.15.)

-기존 제2010-2454-304호에서 제조공정 소재지 변경이 발생함에 따라 재발행 함.

6. 그 밖의 사항

·사용자 매뉴얼 참조

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2011 년 2 월 25 일

한국산업기술시험원

