



제2017-077899-01-13호

안 전 인 증 서

(주)서진인스텍

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 14

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

VIBRATION TYPE LEVEL SWITCH

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

SVL-15(Ex d IIC T6...T4) / 16-KA2BO-0209X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2016-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함.

-제조공장명: (주) 서진인스텍 / 소재지: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 14

2. 제품개요

·제품정격: (110~220) Vac, 50/60 Hz

·사용주위온도: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}(T6)$, $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}(T5)$, $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +100\text{ }^{\circ}\text{C}(T4)$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

·당 기기는 비폭발성유체를 측정대상으로 함.

·제품의 측정 프로브의 길이는 270 mm 이하일 것.

5. 인증(변경)사항

·기재사항변경(2017.12.15.)

-기존 제2016-011568-01호에서 제조공정 소재지 변경이 발생함에 따라 재발행 함.

6. 그 밖의 사항

·사용자 매뉴얼 참조

·제조자는 1333 kPa의 압력으로 일상시험을 전수 실시하여야 함.

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2016 년 3 월 18 일

한국산업기술시험원장

