

제 2009-BO-0236-2 호



# 안 전 인 증 서

(주)서진인스텍

경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길 14(상대원동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

Capacitance type Level transmitter

### 형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델  
SCAP-IV

인증번호  
09-AV2BO-0328

용량·등급  
Ex d IIC T6 IP65  
Tamb : -20℃~60℃, 유체온도: -20℃~120℃  
DC 24V(전원), DC 4~20mA(출력신호)

## 인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2008-76호)

## 인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

(주)서진인스텍, 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길 14(상대원동)

2009.12.20 최초교부  
2014.01.06 소재지 변경  
2017.12.20 소재지 변경

2017년 12월 20일

한국산업안전보건공단 이사장

