



시험 성적서

 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory (우 152-718) 서울특별시 구로구 디지털로26길 87 (Tel: 02-860-1531, Fax: 02-860-1549)	성적서 번호 : 14-047721-01 페이지 (1) / (총 2)	
--	--	---

1. 의뢰자

- 기관명 : (주)서진인스텍
- 주소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 148번지 12 (상대원동)
- 의뢰일자 : 2014. 09. 29

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리용

3. 시험대상품목/물질/시료명

- 제품명 : XPS Series Junction Box
- 모델명 : XPS-JB
- 제조자명 : (주)서진인스텍
- 제조번호 : -

4. 시험기간 : 2014년 10월 08일 ~ 2014년 10월 10일

5. 시험방법 : IEC 60529: 2001, (KS C IEC 60529:2006)

6. 시험환경 : 24.5 °C, 64 %R.H, 86~106 KPa

7. 시험결과 : IP65 (뒷면 참조)

- 비고 :**
1. 위 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 대한 시험결과이며,
 2. 우리 원의 서면 동의 없이 전제 및 복사를 할 수 없습니다.

확 인	작성자 성 명 : 김창호 (서명)	기술책임자 성 명 : 강준구 (서명)
-----	-----------------------	-------------------------

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2014. 10. 13

한국인정기구 인정

한국산업기술시험원장



FP202-01-02



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.



한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory

(우 152-718) 서울시 구로디지털로 26길 87(구로동)
(Tel: 02 860 1531, Fax: 02 860 1549)

성적서번호 : 14-047721-01

페이지 (2) / (총 2)



시험결과

외함의 밀폐 보호 등급 구분(IP Code)


1. 시험결과

코드문자	IP	시험조건 및 시험	결과
제1특정수 외부 고체 물체의 침투에 대한 보호	6	1. 시험조건 1.1 시험용 활석분진의 표준체 와이어 공칭지름 : 50 μ m 1.2 시험용 활석분진의 표준체 와이어 간격 : 75 μ m 1.3 단위부피당 활석분진의 양 : 2 kg/m ³ 2. 시험 2.1 시료의 내용적 : 약 320 cm ³ 2.2 시료의 내부압력 : -0.7 kPa(-70 mmH ₂ O) 2.3 시료의 공기 흡입량 : 0.32 LPM 2.4 시료의 내용적 대비 시간당 공기 흡입율 : 60 배 2.5 총시험시간 : 2 시간	적합
제2특정수 위험한 영향을 주는 물의 침투에 대한 보호	5	1. 시험조건 1.1 노즐의 내부 직경 : 6.3 mm 1.2 노즐에서의 유속 : 12.5 LPM \pm 5% 1.3 실제 흐름의 중심형상 : 노즐로부터 2.5m 떨어진 위치에서 \varnothing 40mm 원형 1.4 노즐에서 시료 표면까지의 거리 : 2.8 m 2. 시험 2.1 시험 시간 : 3 분	적합

2. 참고사항

- (1) Size : \varnothing 95 mm×H101 mm
(2) 상기 시험성적은 Junction Box에 한함.

FP202-02-01



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.