



제2017-005139-01호

안전인증서

(주)서진인스텍

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 14 (상대원동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Radio Frequency Type Level Switch

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

SRF-600-A*(Ex tD A21 T100 °C) / 16-KA2BO-0113X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 14 (상대원동)'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품정격: 24 Vdc, 2-Wire
- 사용주위온도: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- IEC 60529에 따른 IP66 등급에 적합함.

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

·당 기기는 비폭발성유체를 측정대상으로 함.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 사용자 매뉴얼 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2017년 2월 14일

한국산업기술시험원장

