



제2017-015695-01호

안 전 인 증 서

(주)서진인스텍

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 14 (상대원동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Tuning Fork Type Vibration Level Switch

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

SVF-200(Ex tD A21 T85 °C, T100 °C, T135 °C) / 17-KA2BO-0302X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 14 (상대원동)'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·제품정격: 220 Vac, (50/60) Hz

·사용주위온도: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (T85 °C), $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$ (T100 °C)
 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +100\text{ }^{\circ}\text{C}$ (T135 °C)

·IEC 60529에 따른 IP66 등급에 적합함.

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: 없음.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·사용자 매뉴얼 참조

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2017 년 5 월 10 일

한국산업기술시험원장

