



제2022-055542-02-1호

안전인증서

(주)서진인스텍

경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길 14(상대원동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조 제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Mini Float Type Level Switch

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

SOL-(1/2)S (Ex tD A21 T135 ℃) / 23-KA2BO-0013X

인증기준

고용노동부고시 제2021-22호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 '경기도 성남시 중원구 둔촌대로 14(상대원동)'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 제품개요: 당 기기는 알루미늄 합금으로 제조된 분진방폭구조 부유형 레벨 스위치임.
- 제품정격: AC 300 V 이하 또는 DC 350 V 이하, 0.5 A 이하
- 주위온도: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- IEC 60529에 따른 IP66 등급에 적합함.

3. 인증범위: 본 인증서는 하기의 형식번호에 한하여 유효함.

·SOL-1S(Float 1 개), SOL-2S(Float 2 개)

4. 안전한 사용을 위한 조건

·정전기 위험-사용설명서를 참조(외함의 브러시 방전을 방지해야 함.)

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 사용자 매뉴얼 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2023년 01월 02일

한국산업기술시험원

